



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66, Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001
E-mail: eisk@sevkav.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
№ 13 /31-17/П**

13.02.2019

Законному представителю
МБДОУ детский сад №10 п. Щербиновский
Заведующему Скляровой Натальи Викторовне

Мною, главным государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Курициным Р.В., в присутствии: Скляровой Натальи Викторовны Заведующего МБДОУ детский сад №10 п. Щербиновский, на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Хренкова С.В. от 27.12.2018 №7664-р, в период с 11.02.2019г. по 13.02.2019г. проведена внеплановая (выездная) проверка выполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ранее выданного предписания от 16.04.2018 №56-14-31/П, срок для исполнения которых истек 08.02.2019, в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский

Место нахождения:

353631, Краснодарский край, Щербиновский район, п. Щербиновский, ул. Гагарина, 24

При проведении проверки выполнения пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ранее выданного предписания от 16.04.2018 №56-14-31/П, срок для исполнения которых истек 08.02.2019, выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно не выполнение пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ранее выданного предписания от 16.04.2018 №56-14-31/П, срок для исполнения которых истек 08.02.2019.

На основании акта проверки № 13 /31-17 от 13.02.2019г. руководителю предприятия, организации

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ (ПОВТОРНО)

в целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, а также эффективного использования электрической энергии, принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, предписанных к устранению	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Эксплуатацию электроустановок осуществляет не подготовленный электротехнический персонал. Не создана Энергослужба и нет договора с специализированной организацией (срок действия ранее заключенного договора №2/5 от 05.08.2014 с ООО «Ейскэлектросервис» истек).	ПТЭЭП п.1.2.1	02.12.2019
2.	Руководитель не назначил ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов, имеющих соответствующую группу по электробезопасности	ПТЭЭП п.1.2.3	02.12.2019
3.	Потребитель не в полном объеме укомплектован технической документацией, а именно: нет утвержденной проектной документации (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями на ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-Щс-3-156 к ВРУ-0,4 кВ детского сада и на электроустановку самого здания детского сада	ПТЭЭП п.1.8.1	02.12.2019
4.	Сечение совмещенных проводников (PEN) в многофазной системе TN пищеблока детского сада менее 16 мм ² по алюминию, а именно 10 мм ²	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.1.7.131	02.12.2019
5.	В однофазной системе (PEN) детского сада применен совмещенный проводник.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.1.7.132	02.12.2019
6.	Высота установки розеток детского сада не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте менее 1,8 м.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.6.6.30	02.12.2019
7.	Высота установки выключателей для светильников общего освещения детского сада не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте менее 1,8 м.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.6.6.31	02.12.2019
8.	ВРУ детского сада установлено вне электрощитовых помещений, а именно установлено в коридоре.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.28	02.12.2019
9.	В здании детского сада применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.34	02.12.2019
10.	В детском саду линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения,	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ	02.12.2019

Заверено _____ Р.В. Курицин

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, предписанных к устранению	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
	штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными.	п.7.1.36	
11.	В помещениях детского сада установлены штепсельные розетки без защитных контактов и не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.49	02.12.2019
12.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети детского сада	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.82	02.12.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки начальнику Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо – Кавказского управления Ростехнадзора Савочкину Сергею Валентиновичу, по адресу: 353682, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Баррикадная, 1.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С Предписанием ознакомлен (а) (ы):

Заведующий

« 13 » февраля 2019 г.



Н.В. СклЯрова

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо (а), вынесшие предписание:

главный государственный инспектор

Таганрогского территориального отдела

по государственному энергетическому надзору




Р.В. Курицин

Экземпляр Предписания на двух (заверенных подписью) листах для исполнения получен

Заведующий

« 13 » февраля 2019 г.



Н.В. СклЯрова

Настоящее Предписание направлено заказной корреспонденцией с уведомлением от « ____ »

____ 20 ____ г. № ____

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)